



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελέτης 1ΗΜ/2023

ΕΡΓΟ :

Υπογειοποίηση δικτύου φωτισμού ιστορικού τόπου Δ.Ε. Ερμούπολης.
Υποέργο 1: Υπογειοποίηση δικτύου φωτισμού ιστορικού τόπου Δ.Ε. Ερμούπολης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε οποιοδήποτε έδαφος	ΑΤΗΕ Ν\ 9302.2	ΗΛΜ 10	1	m3	11000
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%.	NET Ν\ΟΙΚ-22.20.02	ΟΙΚ 2237	2	m2	13200
3	Εργασία πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών (ανά Μ2)	NET Ν\ΟΔΟ-Β-52.1	ΝΟΔΟ 2922	3	m2	13200
4	Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, νησίδων κ.τ.λ.	NET Ν\ ΟΔΟ-Β-52.2	ΝΟΔΟ 2922	4	m2	6000
5	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-Β-29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	5	m3	550
6	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων	NET Ν\ΥΔΡ-4.05	ΥΔΡ 6808 50% ΝΟΔΟ 2951 50%	6	m	20
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ						
6	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων από PE,δομημένου τοιχώματος DN/OD 63 mm.	NET ΥΔΡ-12.36.01.03	ΥΔΡ 6711.1	7	m	15000
7	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων από PE,δομημένου τοιχώματος DN/OD 40 mm.	NET ΥΔΡ-12.36.01.01	ΥΔΡ 6711.1	8	m	700
8	Καλώδιο τύπου JIVV-U πενταπολικό διατ.5Χ6 mm2	ΑΤΗΕ Ν\ 62.10.41.04	ΗΛΜ 102	9	m	30000
9	Καλώδιο τύπου JIVV-U τριπολικό διατ. 3Χ1.5 mm2	ΑΤΗΕ Ν\ 62.10.41.01	ΗΛΜ 102	10	m	8000
10	Κυτίο διακλαδώσεως, ορειχάλκινο Φ 70 mm	ΑΤΗΕ Ν\ 8735.2.1	ΗΛΜ 41	11	TEM	1400
11	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ Ύ" πάχους 2,65 mm	ΑΤΗΕ Ν\ 8036.2.1	ΗΛΜ 5	12	m	4200
12	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΑΤΗΕ Ν\ 60.10.85.01	ΟΔΟ 2548	13	TEM	1400

	ΟΔΩΝ.ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm					
13	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ	ΟΔΟ Β-49	ΥΔΡ 6752	14	kg	33600
14	Ανοξείδωτο επιδαπέδιο κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ). Πίλλαρ ανοξείδωτο τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ Ν\1 66.20.01	ΗΛΜ 52	15	TEM	12

Ο Συντάξας

ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Μ.Sc
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Μάρκος Μαραγκός
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΔΑΥΙΔ ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 66930

Διακοδημητρίου Δαυίδ
Πολιτικός Μηχανικός